

**Leistungsprüfung**  
**Die Gruppe im Löscheinsatz**  
**ab Stufe II**

Nr. \_\_\_\_\_

**TESTFRAGEN D**

für den Gruppenführer

(Ausgabe 2007)

**Richtige Antwort(en)**

**bitte ankreuzen!**

Es können auch mehrere Antworten richtig sein

Vor- und Zuname \_\_\_\_\_

FF / BF / WF \_\_\_\_\_

Gemeinde \_\_\_\_\_

Tag der Abnahme \_\_\_\_\_

Ort der Abnahme \_\_\_\_\_

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Welches Löschmittel ist bei Bränden in elektrischen Anlagen besonders geeignet?  | <input type="checkbox"/> Wasser   | <input checked="" type="checkbox"/> Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> )                   |
|   | <input type="checkbox"/> Schaum   | <input type="checkbox"/> Pulver   |
| 2. Welche Sicherheitsabstände sind bei Bränden in elektrischen Anlagen und in deren Nähe – Hochspannung über 1000 V (über 1 kV) – bei Verwendung eines CM-Strahlrohres einzuhalten (Richtwerte)?    | <input type="checkbox"/> Sprühstrahl 10 m, Vollstrahl 5 m                   | <input type="checkbox"/> Sprühstrahl 1 m, Vollstrahl 2 m                              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Sprühstrahl 5 m, Vollstrahl 10 m        | <input type="checkbox"/> Sprühstrahl 1 m, Vollstrahl 5 m                              |
| 3. Was ist bei Bränden in Schreinereien, Sägewerken, Spinnereien usw., in denen viel Staub vorhanden ist, zu beachten?  | <input checked="" type="checkbox"/> Türen aus der Deckung öffnen            | <input checked="" type="checkbox"/> Wenn möglich, mit Sprühstrahl löschen             |
|   | <input type="checkbox"/> Nur mit Vollstrahl löschen                         | <input checked="" type="checkbox"/> Aufwirbeln von Staub vermeiden                    |
| 4. Was muss der Gruppenführer tun, nachdem er den Befehl zum Einsatz mit Bereitstellung gegeben hat?  | <input type="checkbox"/> Warten, bis die Gruppe einsatzbereit ist           | <input checked="" type="checkbox"/> Weiter erkunden                                   |
|   | <input type="checkbox"/> Warten, bis Wasser am Verteiler ist                | <input type="checkbox"/> Warten, bis sich der Angriffstrupp am Verteiler bereitstellt |
| 5. Welche Aussage ergibt die Zahlenkombination in der oberen Hälfte einer orangefarbenen Warntafel?   | <input type="checkbox"/> Hinweis auf die Stoffart                           | <input type="checkbox"/> Hinweis auf das Transportgut                                 |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Hinweis auf Gefahren                    | <input type="checkbox"/> Hinweis auf das Stückgut                                     |
| 6. Welchen Vorteil bringt dem Gruppenführer ein Einsatzplan?  | <input checked="" type="checkbox"/> Vereinfacht die Erkundung               | <input type="checkbox"/> Vereinfacht die Wasserentnahme                               |
|   | <input type="checkbox"/> Vereinfacht die Alarmierung                        | <input type="checkbox"/> Vereinfacht die Vornahme eines B-Rohres                      |
| 7. Welches Fahrzeug führt nach Norm eine dreiteilige Schiebleiter mit?  | <input type="checkbox"/> RW   | <input type="checkbox"/> GW-L2  |
|   | <input type="checkbox"/> TSF-W  | <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20/16   |
| 8. Wieviel C-Rohre können mit der Besetzung einer Staffel maximal eingesetzt werden?  | <input type="checkbox"/> Ein C-Rohr   | <input type="checkbox"/> Drei C-Rohre   |
|   | <input type="checkbox"/> Vier C-Rohre                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Zwei C-Rohre                                      |
| 9. Wie weit kann Löschwasser pro Teilstrecke einer Wasserförderung mit 800 l/min und 8 bar Ausgangsdruck in der Ebene gefördert werden (nächstes Verstärkergerät - TS 8/8 - Eingangsdruck 1,5 bar)? | <input checked="" type="checkbox"/> 540 m                                   | <input type="checkbox"/> 580 m  |
|   | <input type="checkbox"/> 560 m  | <input type="checkbox"/> 640 m  |
| 10. Welche zwei grundlegende Löschverfahren sind uns bekannt?   | <input type="checkbox"/> Entziehen und Erschrecken                          | <input type="checkbox"/> Beseitigen und Verdampfen                                    |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Abkühlen und Ersticken                  | <input type="checkbox"/> Verdrängen und Vernichten                                    |
| 11. Welche Ausbildung soll ein Gruppenführer nachweisen können?   | <input type="checkbox"/> Nur Grundausbildung                                | <input checked="" type="checkbox"/> Gruppenführerlehrgang an einer Feuerweherschule   |
|   | <input type="checkbox"/> Nur Truppmannausbildung                            | <input type="checkbox"/> Nur Trupführerausbildung                                     |
| 12. Was gehört u. a. zu den Aufgaben eines Gruppenführers?  | <input checked="" type="checkbox"/> Führt die Gruppe im Einsatz             | <input type="checkbox"/> Erstellt Alarmpläne  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Erkundet die Einsatzstelle              | <input type="checkbox"/> Erstellt Einsatzpläne  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Wirkt mit in der Feuerwehrausbildung    | <input type="checkbox"/> Erkennt Mannschaftsdienstgrade                               |
| 13. Wer ist für die Wasserversorgung zum Verteiler zuständig?   | <input type="checkbox"/> Maschinist   | <input type="checkbox"/> Schlauchtrupp  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Wassertrupp                             | <input type="checkbox"/> Melder   |
| 14. Welche Geräte sind bei Einsätzen auf Bundesstraßen zur Verkehrsabsicherung mind. nötig?   | <input type="checkbox"/> Ein Verkehrsleitkegel                              | <input type="checkbox"/> Eine Warnblitzleuchte  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Zwei Warndreiecke und zwei Warnleuchten | <input type="checkbox"/> Zwei Verkehrsleitkegel                                       |
| 15. Wer setzt beim Löschangriff den Verteiler?  | <input type="checkbox"/> Schlauchtrupp                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Angriffstrupp                                     |
|   | <input type="checkbox"/> Wassertrupp  |   |

Zahl der Fehlerpunkte: \_\_\_\_\_